



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wysogotowo, 28 lipca 2017 r.

Znaki: DST/DI/AWA/17/0998

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr KR-6/2017 pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

Zamawiający (DUON Dystrybucja S.A.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.” wpłynęły następujące pytania wykonawcy do zapytania ofertowego nr KR-6/2017:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia, pkt II ppkt 1 Ubezpieczenia - zapis „W zakresie ryzyk wymienionych w lit. a i b powyżej nie dopuszcza się możliwości stosowania fransyz, ograniczeń odpowiedzialności innych niż suma gwarancyjna oraz sublimitów.” - z naszego długoletniego doświadczenie w branży gazowniczej uprzejmie informujemy, że w ubezpieczeniach OC stosuje się zapisy odnośnie fransyz, co jest jak najbardziej zgodne z praktykami rynkowymi (różnica dotyczy jedynie wartości fransyz), w związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania fransyz np. w wysokości 10.000,00zł w zakresie ryzyk wymienionych w lit. a i b powyżej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje treść Zapytania ofertowego.

Pytanie 2:

Czy w punkcie G0 jest już wybudowana stacja gazowa, do której należy się włączyć przedmiotowym gazociągiem Dz225PE?

Odpowiedź Zamawiającego:

W punkcie G0 nie jest wybudowana stacja.

Pytanie 3:

„Jaką metodą, tradycyjną (z możliwością wstrzymania gazu) czy hermetyczną (przy zachowaniu ciągłości przepływu gazu) należy się włączyć w punkcie G0?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Włączenie do stacji w punkcie G0 nastąpi metodą tradycyjną po wykonaniu prób i odbędzie się bez wstrzymania gazu. Zagazowanie nastąpi po zakończeniu realizacji całego zadania (czyli gazociągu Kutno –Krośniewice).

Pytanie 4:

„Jak zakończyć przedmiotowy gazociąg Dz225PE w punkcie G85, np. zaślepką, włączeniem do innego czynnego gazociągu)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Gazociąg Dz 225PE w punkcie G85 zakończyć włączeniem do zaprojektowanego i budowanego gazociągu.

W związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści Zapytania Ofertowego KR-6/2017 pn. **„Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.”**, o których mowa powyżej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert określony w tym zapytaniu do dnia 07.08.2017 r., przy czym termin ten upływa wraz z końcem ostatniego dnia.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1. Punkt **„II. Termin składania ofert” Zapytania ofertowego** otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

07.08.2017 r, przy czym termin ten upływa wraz z końcem ostatniego dnia.

Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca składania ofert określonego poniżej w pkt. III.”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. W Załączniku nr 11- Uszczegółowienie Zapytania ofertowego Zamawiający zmienia pkt. 6.1., który otrzymuje brzmienie:

„6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Serdecznej 8 w Wysogotowie, pokój 101.”

3. W Załączniku nr 11- Uszczegółowienie Zapytania ofertowego Zamawiający zmienia pkt. 15.7., który otrzymuje brzmienie:

„15.7. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego oraz opatrzone informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy, jego adres), a także zawierać opis:

„Oferta na wykonanie zamówienia na:

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.“

Numer postępowania: KR-6/2017

Nie otwierać przed godz. 10.00 w dniu 08.08.2017 r.”


DUON Dystrybucja S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Zierhoffer

