



## Zapytanie Ofertowe nr ND-1/2018

Wysogotowo, dnia 22 stycznia 2018 roku

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ND-1/2018 dotyczącego zamówienia pod nazwą:

**„Budowa stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q = 1600 m<sup>3</sup>/h w miejscowości Skrzyszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzyszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie.”**

(dalej: „Zapytanie”)

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez wykonawcę:

#### Pytanie 1

„W związku z przygotowaniem oferty na zadanie pn.: „Budowa stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q = 1600 m<sup>3</sup>/h w miejscowości Skrzyszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzyszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

Czy w przedmiotowej stacji należy zamontować układ do zdalnego monitorowania i sterowania ciśnienia gazu np. typ FIO2 prod. PIETRO FIORENTINI lub równoważny?”

#### **Odpowiedź 1:**

W przedmiotowej stacji należy zamontować układ do zdalnego monitorowania i sterowania ciśnienia gazu np. typ FIO2 prod. PIETRO FIORENTINI lub równoważny – zgodnie z danymi zamieszczonymi w projektach budowlanych i wykonawczych.

DUON Dystrybucja S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU

*Marek Zierhoffer*

**DUON Dystrybucja S.A.**  
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznań  
62-081 Przeźmierowo (1)  
tel. 61 66 41 850, fax 61 66 41 851  
NIP 7792130301, REGON 639803477